様式1

環境管理結果報告書

(2025年04月測定分)

協定値
協定値以下又は範囲内
協定値超過又は範囲外

項目		SOx（硫黄酸化物）（１時間平均値）					NOx（窒素酸化物）（１時間平均値）				
		排出濃度［ppm］（日最大、日平均）				排出量［m3N/h］（月最大）	排出濃度［ppm］（日最大、日平均）				排出量［m3N/h］（月最大）
協定値		14				58	15				66
月	日	１号機		２号機		発電所計	１号機		２号機		発電所計
		日最大	日平均	日最大	日平均	月最大	日最大	日平均	日最大	日平均	月最大
04	1	※	※	5.2	3.6	14	※	※	10.1	9.7	20
	2	※	※	6.2	5.4		※	※	10.0	9.7	
	3	※	※	6.1	5.5		※	※	10.0	9.7	
	4	※	※	6.2	4.8		※	※	10.1	8.2	
	5	※	※	6.5	3.3		※	※	10.1	7.6	
	6	※	※	7.4	4.0		※	※	10.1	8.2	
	7	※	※	3.5	2.4		※	※	10.1	8.5	
	8	※	※	6.5	2.8		※	※	10.0	8.2	
	9	※	※	7.7	3.0		※	※	10.1	8.1	
	10	※	※	3.2	2.6		※	※	9.9	9.1	
	11	※	※	2.5	2.3		※	※	9.9	9.5	
	12	※	※	2.5	1.7		※	※	10.1	7.9	
	13	※	※	6.1	3.5		※	※	10.0	9.7	
	14	※	※	6.8	5.4		※	※	10.0	9.1	
	15	※	※	2.4	0.7		※	※	10.1	8.6	
	16	※	※	0.5	0.2		※	※	10.1	8.1	
	17	※	※	2.6	0.5		※	※	9.9	8.6	
	18	※	※	6.8	5.1		※	※	9.9	9.3	
	19	※	※	5.5	2.9		※	※	10.2	8.1	
	20	※	※	4.0	2.3		※	※	10.0	9.4	
	21	※	※	2.4	0.8		※	※	10.1	8.7	
	22	※	※	1.1	0.4		※	※	10.0	9.0	
	23	※	※	2.3	0.6		※	※	9.9	9.6	
	24	※	※	7.9	4.0		※	※	10.1	9.7	
	25	※	※	1.8	1.0		※	※	10.3	9.7	
	26	※	※	2.2	0.9		※	※	10.1	8.1	
	27	※	※	※	※		※	※	※	※	
	28	※	※	※	※		※	※	※	※	
	29	※	※	※	※		※	※	※	※	
	30	※	※	※	※		※	※	※	※	

備考： 協定値を満足していました。

（注）1. 「※」点検等によりプラント停止中のため未実施

1号機2023年6月営業運転開始
2号機2023年12月営業運転開始

様式2

環境管理結果報告書

（2025年04月測定分）

協定値
協定値以下又は範囲内
協定値超過又は範囲外

項目				測定値	単位	協定値	法令等 基準値	備考	測定頻度
ばい煙	ばいじん	排出濃度	1号	※	（g/m3N）	0.005	0.05		1回/月
			2号	0.0037				2025年4月11日	
		排出量	発電所計	5.9	（kg/h）	22	ー		
	アンモニア	排出濃度	1号	※	（ppm）	50	同左		1回/2か月
			2号	ー					
	水銀及びその化合物 （ガス状水銀及び粒子状水銀）	排出濃度	1号	※	（μg/m3N）	8	同左		1回/4か月
			2号	ー					
プラント排水	pH（水素イオン濃度）		1号	7.6	ー	6.5～8.5	5.8～8.6	2025年4月1日	1回/月
			2号	7.5				2025年4月1日	
	COD（化学的酸素要求量）		1号	2.7	（mg/L）	10	25	2025年4月1日	
			2号	4.4				2025年4月1日	
	SS（浮遊物質量）		1号	定量下限値未満	（mg/L）	10	70	2025年4月1日	
			2号	定量下限値未満				2025年4月1日	
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量		1号	定量下限値未満	（mg/L）	1	5	2025年4月1日	
			2号	定量下限値未満				2025年4月1日	
温排水	温度差			6.4	（℃）	7	ー		連続

備考：協定値を満足していました。

（注）1. 「ー」 今回報告時期でないため未実施

2. 「※」点検等によりプラント停止中のため未実施

3. 「定量下限値未満」 分析方法により定量が可能な物質の最小量または最小濃度未満であること

COD（化学的酸素要求量）定量下限値：1.0
SS（浮遊物質量）定量下限値：2.0
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 定量下限値：1.0

1号機2023年6月営業運転開始

2号機2023年12月営業運転開始

様式３

環境管理結果報告書

2024年度

協定値
協定値以下又は範囲内
協定値超過又は範囲外

項目			測定値	単位	協定値	法令等 基準値	備考	測定頻度
騒音・振動	騒音 ※1 管理地点ⅱⅲは異なる用途地域が隣接する地点であり、当該用途地域の規制基準(S)が、隣接する地域の規制基準(S')より大きいことから、規制基準は、(S＋S')÷2(ﾃﾞｼﾍﾞﾙ)とした。	管理地点ⅰ	51	(ﾃﾞｼﾍﾞﾙ)	朝：75	同左	2024年10月21日	１回/年
			56		昼：75	同左	2024年10月21日	
			53		夕：75	同左	2024年10月21日	
			50		夜：65	同左	2024年10月21日	
		管理地点ⅱ	48	(ﾃﾞｼﾍﾞﾙ)	朝：63　※1	同左	2024年10月21日	
			55		昼：65　※1	同左	2024年10月21日	
			50		夕：63　※1	同左	2024年10月21日	
			46		夜：55　※1	同左	2024年10月21日	
		管理地点ⅲ	54	(ﾃﾞｼﾍﾞﾙ)	朝：63　※1	同左	2024年10月21日	
			56		昼：65　※1	同左	2024年10月21日	
			54		夕：63　※1	同左	2024年10月21日	
			47		夜：55　※1	同左	2024年10月21日	
	振動 ※2 管理地点ⅱⅲは異なる用途地域が隣接する地点であり、当該用途地域の規制基準(S)が、隣接する地域の規制基準より大きいことから、規制基準は、S-5(ﾃﾞｼﾍﾞﾙ)とした。	管理地点ⅰ	27	(ﾃﾞｼﾍﾞﾙ)	昼：70	同左	2024年10月21日	
			25		夜：65	同左	2024年10月21日	
		管理地点ⅱ	27	(ﾃﾞｼﾍﾞﾙ)	昼：65　※２	同左	2024年10月21日	
			25未満		夜：60　※２	同左	2024年10月21日	
		管理地点ⅲ	27	(ﾃﾞｼﾍﾞﾙ)	昼：65　※２	同左	2024年10月21日	
			25未満		夜：60　※２	同左	2024年10月21日	
備考：協定値を満足していました。								

（注）　1.　振動測定下限値：25

1号機　２０２３年６月営業運転開始
2号機　２０２３年１２月営業運転開始

2.　騒音測定時間区分
朝：６時から８時
昼：８時から１８時
夕：１８時から２３時
夜：２３時から６時

3．振動測定時間区分
昼：８時から１９時
夜：１９時から８時

様式４

環境管理結果報告書

2023年度

項目			量	単位	備考	集計頻度
産業廃棄物	産業廃棄物	排出量	260,070	（t/年）		１回/年
		再生利用量	260,070			

様式5

環境管理結果報告書

2023年度

項目		排出量	単位	備考	集計頻度
地球環境	二酸化炭素排出量（発電所内の利用に限る）	277,169	（t-CO_2/年）		1 回/年